



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsobp.spb, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.СН.ПР089/3.Н.00445**

(номер сертификата соответствия)

025388

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Polyrag AG. Адрес: Tiefenacker strasse 52, CH-9450 Altsatten, ШВЕЙЦАРИЯ.
Телефон: +41717576411. Факс: +41717576498.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Polyrag AG. Адрес: Tiefenacker strasse 52, CH-9450 Altsatten, ШВЕЙЦАРИЯ.
Телефон: +41717576411. Факс: +41717576498.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС "Альфа "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа "Пожарная Безопасность",
Россия, 301760, Тульская область, г. Донской, ул. Горноспасательная, д. 1А,
тел./факс: 84952801686. ОГРН: 1107154016166. Свидетельство об уполномочивании
№ НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.089/3 от 10.06.2015 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Пена монтажная полиуретановая огнестойкая Fome Flex Fire Block
Pistol Foam, Fome Flex Fire Block Mounting Foam, т.м. Fome Flex.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)

57 7250

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

СНиП 21-01-97, п. 5.13

ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94

(см. Приложение – бланк № 002713)

Код ТН ВЭД России

3214 10 100 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 37-С-16 от 15.03.2016 г.
ИЛ "Альфа "Пожарная Безопасность" Свидетельство № НСОПБ
ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.082/3 от 10.06.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № МСК.ОС1.Б01096
от 18.02.2016 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 17.03.2016 ПО 16.03.2019



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Гомзов

Д.Н. Байгушкин



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.СН.ПР089/3.Н.00445
(номер сертификата соответствия)

002713
(учетный номер бланка)

№№ п/п	Наименование продукции	Глубина заделки шва, не менее, мм	Толщина шва, мм	Предел огнестойкости строительной конструкции
1	Фрагмент стеновой конструкции с линейными швами, заполненными пеной монтажной полиуретановой огнестойкой Fome Flex Fire Block Pistol Foam, Fome Flex Fire Block Mounting Foam, т.м. Fome Flex	60	от 10 до 30	EI 15
		110	от 21 до 45	EI 30
		110	от 10 до 20	EI 60
		200	от 10 до 20	EI 120

Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Handwritten signature in blue ink

А.А. Гомзов

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.Н. Байгушкин



Large diagonal watermark text: ОБЪЕКТ





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.pf, e-mail:nsofb@nsofb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.СН.ПР089/3.Н.00446**
(номер сертификата соответствия)

025389
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Polurag AG. Адрес: Tiefenacker strasse 52, СН-9450 Altsatten, ШВЕЙЦАРИЯ.
Телефон: +41717576411. Факс: +41717576498.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Polurag AG. Адрес: Tiefenacker strasse 52, СН-9450 Altsatten, ШВЕЙЦАРИЯ.
Телефон: +41717576411. Факс: +41717576498.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС "Альфа "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа "Пожарная Безопасность",
Россия, 301760, Тульская область, г. Донской, ул. Горноспасательная, д. 1А,
тел./факс: 84952801686. ОГРН: 1107154016166. Свидетельство об уполномочивании
№ НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.089/3 от 10.06.2015 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Пена монтажная полиуретановая огнестойкая Fome Flex Fire Block
Pistol Foam, Fome Flex Fire Block Mounting Foam, т.м. Fome Flex.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 7250

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

СНиП 21-01-97, п. 5.13
ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94
(см. Приложение – бланк № 002714)

Код ТН ВЭД России
3214 10 100 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 38-С-16 от 15.03.2016 г.
ИЛ "Альфа "Пожарная Безопасность" Свидетельство № НСОПБ
ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.082/3 от 10.06.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № МСК.ОС1.Б01096
от 18.02.2016 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 17.03.2016 ПО 16.03.2019



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)
Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Гомзов

Д.Н. Байгушкин



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.СН.ПР089/3.Н.00446
(номер сертификата соответствия)

002714
(учетный номер бланка)

№№ п/п	Наименование продукции	Предел огнестойкости строительной конструкции
1	Фрагмент конструкции стеновой с линейным швом типа "сэндвич" в составе: слой пены монтажной полиуретановой огнестойкой Fome Flex Fire Block Pistol Foam, Fome Flex Fire Block Mounting Foam, т.м. Fome Flex, толщиной 70 мм, со стороны воздействия огня, минераловатная плита типа "П-125" плотностью 125 кг/м ³ , толщиной 100 мм, и слой пены монтажной полиуретановой огнестойкой Fome Flex Fire Block Pistol Foam, Fome Flex Fire Block Mounting Foam, т.м. Fome Flex, толщиной 70 мм, при общей глубине заделки шва 240 мм и толщине шва не более 45 мм	EI 240

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Гомзов

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.Н. Байгушкин

