

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.nsofb.ru, e-mail: nsofb@nsofb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.СН.ПР150.Н.01276

(типор сертификата соответствия)

029638

(цифровой номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Polyrag AG.

(наименование и местонахождение заявителя)

Адрес: Tiefenacker strasse 52, CH-9450 Altsatten, ШВЕЙЦАРИЯ.

Телефон: +41717576411. Факс: +41717576498.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Polyrag AG.

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Адрес: Tiefenacker strasse 52, CH-9450 Altsatten, ШВЕЙЦАРИЯ.

Телефон: +41717576411. Факс: +41717576498.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС "Альфа "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа "Пожарная Безопасность", РОССИЯ, 301760, Тульская область, г. Донской, ул. Горноспасательная, д. 1А, тел./факс: 84952801686. ОГРН: 1107154016166. Свидетельство об уполномочивании № НСОПБ ЮАБ0.ЭО.ОС.ПР.150 от 07.06.2018 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Пена монтажная полиуретановая огнестойкая торговой марки Fome Flex: Fome Flex Fire Block Pistol Foam, Fome Flex Fire Block Mounting Foam, выпускаемая по Технической документации изготовителя. (См. приложение – бланк № 004744). Серийный выпуск.

ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования",
ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции".

См. приложение – бланк № 004744.

код ОК 034 (ОКПД 2)

20.30.22.180

код ТН ВЭД России

3214 10 100 1

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, свода правил, условий договоров, на соответствие требованиям которых проводится сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 65-С-19 от 01.03.2019 г. ИЛ "Альфа "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа "Пожарная Безопасность". Свидетельство об уполномочивании № НСОПБ ЮАБ0.ЭО.ОС.ПР.150 от 07.06.2018 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № МСК.ОС1.Б01096 от 19.02.2019 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 12.03.2019 по 11.03.2022

М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Гомзов

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Кошкин

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ№ НСОПБ.СН.ПР150.Н.01276

(номер сертификата соответствия)

004744

(серийный номер бланка)

Наименование продукции	Глубина заделки шва, не менее, мм	Ширина шва, мм	Предел огнестойкости строительной конструкции
Фрагмент стеновой конструкции с линейными швами, заполненными пеной монтажной полиуретановой огнестойкой торговой марки Fome Flex: Fome Flex Fire Block Pistol Foam, Fome Flex Fire Block Mounting Foam, выпускаемой по Технической документации изготовителя.	60	от 10 до 30	EI15
	110	от 21 до 45	EI30
	110	от 10 до 20	EI60
	200	от 10 до 20	EI120

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Гомзов

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Коншин

М.П.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.ru, e-mail: nsofb@nsofb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.СН.ПР150.Н.01277

(номер сертификата соответствия)

029639

(уникальный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Polyrag AG.

(наименование и местонахождение заявителя)

Адрес: Tiefenacker strasse 52, CH-9450 Altsatten, ШВЕЙЦАРИЯ.
Телефон: +41717576411. Факс: +41717576498.**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Polyrag AG.
Адрес: Tiefenacker strasse 52, CH-9450 Altsatten, ШВЕЙЦАРИЯ.
Телефон: +41717576411. Факс: +41717576498.**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС "Альфа "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа "Пожарная Безопасность",
РОССИЯ, 301760, Тульская область, г. Донской, ул. Горноспасательная, д. 1А,
тел./факс: 84952801686. ОГРН: 1107154016166. Свидетельство об
уполномочивании № НСОПБ ЮАБ0.ЭО.ОС.ПР.150 от 07.06.2018 г.**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Пена монтажная полиуретановая огнестойкая торговой марки Fome Flex:
Fome Flex Fire Block Pistol Foam, Fome Flex Fire Block Mounting Foam,
выпускаемая по Технической документации изготовителя
(См. приложение – бланк № 004745). Серийный выпуск.**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, условий правил, условий договоров, на соответствие требованиям которых проводится сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции
строительные. Методы испытаний на
огнестойкость. Общие требования".
ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции
строительные. Методы испытаний на
огнестойкость. Несущие и ограждающие
конструкции".
См. приложение – бланк № 004745.

код ОК 034 (ОКПД 2)

20.30.22.180

код ТН ВЭД России

3214 10 100 1

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**Протокол сертификационных испытаний № 66-С-19 от 01.03.2019 г.
ИЛ "Альфа "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа "Пожарная
Безопасность". Свидетельство об уполномочивании № НСОПБ
ЮАБ0.ЭО.ОС.ПР.150 от 07.06.2018 г.**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем и орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО
9001-2015 (ISO 9001:2015) № МСК.ОС1.Б01096 от 19.02.2019 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 12.03.2019 ПО 11.03.2022

М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Гомзов

А.А. Кошкин



НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.СН.ПР150.Н.01277

(номер сертификата соответствия)

004745

(счетный номер бланка)

Наименование продукции	Предел огнестойкости строительной конструкции
Фрагмент конструкции стеновой с линейным швом типа "сэндвич" в составе: слой пены монтажной полиуретановой огнестойкой, торговой марки Fome Flex: Fome Flex Fire Block Pistol Foam, Fome Flex Fire Block Mounting Foam, толщиной 70 мм, со стороны воздействия огня, минераловатная плита типа "П-125" плотностью 125 кг/м ³ , толщиной 100 мм, и слой пены монтажной полиуретановой огнестойкой торговой марки Fome Flex: Fome Flex Fire Block Pistol Foam, Fome Flex Fire Block Mounting Foam, толщиной 70 мм, при общей глубине заделки шва 240 мм и толщине шва не более 45 мм.	EI240

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

М.П.



А.А. Гомзов



А.А. Коншин